

## **QUESTIONAMENTO**

### **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2019**

REGISTRO DE PREÇOS, para contratações futuras na aquisição do produto ácido fluossilícico a 22%, destinado à fluoretação no tratamento de água da ETA/Vila Pureza, ETA/CEAT e Poços profundos do SAAE.

1) Relativamente ao Pregão Eletrônico Nº 069/2019, tendo em vista que o fabricante do Ácido FLUossilícico – a MOSAIC, disponibiliza o produto com Teor de  $H_2SiF_6$  de 20% e não mais de 22%, solicitamos informar sobre a possibilidade de adequação desta especificação no Edital.

**Resposta:** Informamos que será aceita a concentração do produto, teor de  $H_2SiF_6$  a 22% +/- 2%.

Dessa forma, segue alteração no edital nos itens:

**ANEXO I** - Termo de Referência **e Anexo II**, do objeto e orçamento estimado, onde se lê Teor de  $H_2SiF_6 = 22 \% \pm 0,5\%$ , leia-se Teor de  $H_2SiF_6 = 22 \% \pm 2\%$ .

**Permanecem inalteradas** as demais condições do Edital.

São Carlos, 10 de outubro de 2019.

**Paula Valeria Marcatti**  
Pregoeira  
Portaria 117/2019