

RESPOSTAS A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2020

AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS DE EIXO HORIZONTAL

1) Visando a isonomia do processo, entendemos que após a sessão de disputa, para comprovação de atendimento do termo de referência deverá ser apresentado obrigatoriamente os itens mencionados abaixo juntamente com a proposta escrita solicitada no item 6.1.4.1 do edital, sendo que a falta destes ocasionará na desclassificação imediata do licitante arrematante.

a) Folha de dados emitida pelo fabricante do motor elétrico, comprovando o atendimento das especificações solicitadas no item 03 do termo de referência.

b) Curvas características da bomba, indicando o ponto de operação mais crítico (300m³/h x 25mca), o qual deverá ser selecionado para rotação nominal do motor, sendo também necessário representar o segundo ponto operacional de "250m³/h x 23mca", a ser selecionado para rotação reduzida, demonstrando a rotação/frequência necessária para o atendimento da condição operacional através do uso de inversor de frequência.

Resposta: itens "a" e "b" A apresentação da documentação técnica, como solicitada no edital é item obrigatório para interpretação das propostas, isonomia e julgamento objetivo.

2) Em virtude da situação atual em que se encontra o mercado nacional em função da pandemia de "COVID 19" e em função do prazo do motor elétrico motor elétrico solicitado, entendemos que será aceito prazo de entrega do conjunto motobomba de 65 à 75 dias.

Resposta: Conforme solicitação e justificativas, fica o prazo de entrega dos objetos alargado em até 70 (setenta) dias corridos.

São Carlos, 21 de outubro de 2020.

Paula Valeria Marcatti
Pregoeira
Portaria 117/2019