

**COMUNICADO DE ALTERAÇÃO NO EDITAL**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2017**

***AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DE  
TELEMETRIA E TELECOMANDO PARA OS POÇOS DO VARJÃO,  
JARDIM DO BOSQUE, VRP FAGÁ E RESERVATÓRIO PARQUE INDUSTRIAL***

Comunicamos a modificação na especificação dos materiais constantes no **Lote 04**, descritos no Anexo I, página 18 do edital em epígrafe.

Sendo assim, os itens 1 e 2 do referido lote passam a ter a seguinte descrição:

<b>LOTE 04</b>				
<b>Item</b>	<b>Descrição dos Materiais</b>	<b>Quant.</b>	<b>Un.</b>	<b>Valor Estimado Total do Item (R\$)</b>
01	Transdutor de pressão de 0-5 bar, características técnicas: Conexão ao processo: rosca externa ¼ NPT, Temperatura de trabalho: faixa mínima de -30 a 80 °C, - Materiais em contato com o meio: aço inox 316L, anel de vedação em FKM (Viton ©) e cerâmica, - Saída: 4--20 mA a 2 fios, - Conexão elétrica: DIN 43650 (EN 175301-803) - Sobre-pressão: 2 vezes a pressão nominal - Resposta dinâmica: < 30 ms - Alimentação: 11--33 Vcc	04	PÇ	2.641,40
02	Transdutor de pressão de 0-10 bar, características técnicas: Conexão ao processo: rosca externa ¼ NPT, Temperatura de trabalho: faixa mínima de -30 a 80 °C, - Materiais em contato com o meio: aço inox 316L, anel de vedação em FKM (Viton ©) e cerâmica, - Saída: 4--20 mA a 2 fios, - Conexão elétrica: DIN 43650 (EN 175301-803) - Sobre-pressão: 2 vezes a pressão nominal - Resposta dinâmica: < 30 ms - Alimentação: 11--33 Vcc	02	PÇ	1.305,20
<b>VALOR ESTIMADO TOTAL DO LOTE 04</b>				<b>R\$ 3.915,60</b>

Em virtude das alterações ocorridas, o Pregão Eletrônico nº 048/2017 fica designado para a seguinte data e horários:

**ABERTURA DAS PROPOSTAS:** às 09 horas do dia 04/12/2017.

**INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** às 10 horas do dia 04/12/2017.

Permanecem inalteradas as demais condições do Edital.

São Carlos, 20 de novembro de 2017

Marcel Rodrigo dos Santos  
Pregoeiro  
Portaria 059/2017