

Pedido de Esclarecimento referente ao
Pregão Eletrônico nº 017/2026

Objeto: Aquisição de reservatório vertical de 19.000 litros de capacidade, em plástico reforçado em fibra de vidro (PRFV), com proteção de resina, pintura tinta PU branco com inibidor de UV, cilíndrico, fundo plano, tampa plana, diâmetro externo máx.: 2500 mm, com alça de içamento, sapata de fixação, com entrada e saída de 2 polegadas, boca de visita, respiro, placa de identificação e com visor de nível e escala volumétrica.

Processo licitatório nº 0349/2026.

Pedido:

- 1) Qual a concentração de sulfato de alumínio?
- 2) Tem Fispq?
- 3) Precisa de escada e guarda-corpo?
- 4) O produto armazenado ficará em temperatura ambiente?

Resposta:

- 1) A concentração de sulfato de alumínio é de 50%;
- 2) O produto possui FISPQ;
- 3) Trata-se de aquisição apenas do reservatório;
- 4) O reservatório ficará em temperatura ambiente, em espaço aberto.

São Carlos, 24 de março de 2026.

Marcel Rodrigo dos Santos
Pregoeiro