

Boa tarde, Sr. Pregoeiro, solicito informações referente à licitação nº 90032/2026, na licitação não está informando o tipo de roscas dos eletrodutos, na licitação está informando somente as polegadas e dimensões de espessuras, mas não informa o tipo de rosca se a rosca é npt ou bsp, dos eletrodutos de 2", 3" e 4".

Em verificação ao questionamento enviado, após consulta junto à área técnica, informamos que a rosca do tubo é do tipo BSP.

São Carlos, 27 de maio de 2026

Guilherme Botta
Pregoeiro