

Pedidos de Esclarecimento referentes ao Pregão Eletrônico nº 051/2024

Objeto: Registro de Preços para aquisição de produtos químicos utilizados no tratamento de esgoto das ETEs.

Processo licitatório nº 3832/2024.

Pergunta:

Qual a quantidade solicitada a cada entrega dos Lotes 01, 02 e 03?

Resposta:

Lote 1: Conforme consta no Termo de Referência: (ANEXO I - A) LOTE 1: 2. ESTRATÉGIA DE SUPRIMENTO: 2.1. Entrega do produto: A entrega e recebimento do produto serão de aproximadamente 30.000 kg a cada pedido, para o período de 12 meses, conforme solicitações de pedidos parciais emitidos.

Lote 2: Conforme consta no Termo de Referência: (ANEXO I - A) LOTE 2: 2. ESTRATÉGIA DE SUPRIMENTO: 2.1. A entrega e recebimento do produto serão de aproximadamente 200.000 kg (duzentos mil quilos) mensais, de forma fracionada.

Cada entrega pode ter aproximadamente 30.000 kg (vai depender da capacidade de transporte do caminhão).

Lote 3: Conforme consta no Termo de Referência: (ANEXO I - A) LOTE 3: 2. ESTRATÉGIA DE SUPRIMENTO: 2.1. A entrega e recebimento do produto serão de aproximadamente 5000 kg a cada dois meses.

Pergunta:

Devemos considerar Caminhão Truck ou Carreta a granel?

Resposta:

Fica a critério da empresa vencedora da licitação.

Pergunta:

Necessário bomba para a descarga?

Resposta:

Apenas para o Lote 1.

Pergunta:

Para o Lote 03 devo considerar qual volume por entrega?

Resposta:

Conforme consta no Termo de Referência: (ANEXO I - A) LOTE 3: 2. ESTRATÉGIA DE SUPRIMENTO: 2.1. A entrega e recebimento do produto serão de aproximadamente 5000 kg a cada dois meses.

Pergunta:

Qual a capacidade dos tanques de armazenagem dos Lotes 01 e 02?

Resposta:

Lote 1 – Um tanque de 50.000 kg

Lote 2 – Três tanques de 50.000 kg.

Pergunta:

Para a entrega do lote 03 será necessário a carga estar paletizada?

Resposta:

Sim.

Pergunta:

SAAE possui empilhadeira?

Resposta:

Não

Pergunta:

Ou devemos realizar a descarga através de chapas?

Resposta:

Conforme consta no Termo de Referência: (LOTE 3) 3.1. O produto deverá ser entregue de acordo com as necessidades do SAAE, com dispositivos para descarregamento (carro paleteiro) e ajudante para auxiliar o descarregamento, sendo total responsabilidade da empresa vencedora da licitação.

Pergunta:

Necessário algum equipamento em comodato para os Lotes 01, 02 e 03?

Resposta:

Não

Pergunta:

Para a proposta devemos cadastrar somente valor total e marca no campo informações adicionais correta? Marca deverá ser "Própria" a fim de não me identificar?

Resposta:

O cadastramento da proposta no sistema Licitações-e corresponde ao preenchimento do campo específico com o valor total do lote. Conforme cláusula 6.1.4.1 do edital, é facultado informar a marca no campo "informações adicionais". É obrigatório constar a marca somente na proposta escrita, a ser apresentada pelo(s) arrematante(s) após a sessão de disputa.

Pergunta:

Os Documentos de Habilitação serão enviados após a fase de disputa somente pelo vencedor correto?

Resposta:

Correto, não é necessário inserir os documentos na plataforma Licitações-e. Conforme cláusula 10.1 do edital, o(s) arrematante(s) deverão enviar os documentos de habilitação digitalizados para o e-mail pregoeiro@saaesaocarlos.com.br, no prazo de 04 horas da convocação pelo pregoeiro. Caso os documentos não possuam autenticação digital, deverão ser apresentadas as vias físicas (originais ou cópias autenticadas) no prazo de 02 dias úteis.

Pergunta:

Sobre as especificações do Lote 02 poderia nos esclarecer:

- a) Produto com alumina 12 % e densidade 1,30 g/cm³, com esta densidade a alumina fica em torno de 14%, estaria correto?
- b) Favor confirmar o teor de basicidade 12%, estaria correta a basicidade de 12%?
- c) Quais os Limites inferior e superior dos parâmetros de especificação?

Resposta:

Considerar as especificações técnicas do Anexo I - A.

Pergunta:

Quais os fornecedores atuais e valores dos referidos lotes?

Resposta:

Lote 1 - MASSIMAX - R\$ 0,54/kg
Lote 2 - VITTA QUÍMICA - R\$ 1,70/kg
Lote 3 - HIDRODOMI DO BRASIL - R\$ 9,06/kg.

Pergunta:

Constitui como objeto do lote 01: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO EM SUSPENSÃO AQUOSA - Hidróxido de cálcio (%m/m): de 19 a 30%.

Contudo, não é usual tal concentração, sendo comercialmente utilizadas as seguintes concentrações: 19 a 21%; 24 a 26%, 28 a 32%.

Ademais, realizar pregão com hidróxido de cálcio com concentração mínima e máxima tão discrepantes, onerará mais do que necessário a administração caso sua necessidade seja hidróxido de cálcio com concentração de 19 a 21%.

Ainda, no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - LOTE 01, define que o hidróxido de cálcio deverá ser de concentração de 30%.

1. DEFINIÇÃO DOS MÉTODOS E CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OU DO FORNECIMENTO:

1.1. Sempre que necessário o SAAE poderá analisar os seguintes parâmetros:

- Estabilidade da suspensão em 24 horas, e o resultado deverá ser no mínimo 95% de estabilidade, conforme ABNT NBR 10790:2016;

- Densidade, sendo que o resultado deverá estar na faixa de 1,00 a 1,30 g/mL, conforme ABNT NBR 10790:2016;
- Porcentagem de hidróxido de cálcio, sendo que o resultado deverá ser, no mínimo, 30% (m/m), conforme ABNT NBR 10790:2016.

Por gentileza esclarecer qual concentração de hidróxido de cálcio em suspensão aquosa está sendo licitada.

Resposta:

Considerar as seguintes concentrações: 19 a 21% e concentração mínima de 20%.

