

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 02

Processo nº 2602/2025
Pregão Eletrônico nº 052/2025

1. DOS ESCLARECIMENTOS. (extraído do e-mail encaminhado pela empresa)

Referente ao pregão 052/2025 de material hidráulico que vai ocorrer dia 07/11, por gentileza gostaria de fotos referente aos itens abaixo:

LOTE 01 - itens 02;03;06 e 07.

ITEM 02, seria essa luva abaixo ?

Nossa duvida é porque do descritivo do item cita PVC/FOGO.



ITEM 3 E 6, cita destravamento por chave; Que chave seria essa ?

ITEM 07, solicitamos foto por gentileza para não cotarmos de forma errônea.

RESPOSTA:

Quanto ao item 02, luva flexível de transição, o termo FOGO refere-se às redes de Ferro Galvanizado, foto do modelo em anexo. Temos conhecimento da fabricante Kaltex saneamento, poliarg, entre outros

Quanto aos itens 03 e 06, a Luva e o Adaptador de engate rápido não são os itens convencionais roscaíveis, sendo um modelo de compressão não rosável, conforme fotos em anexo. Por isso, tem valores mais elevados, por ser um modelo diferenciado. Como referência, têm-se o da marca *plasson*. A chave padrão para destravamento é apenas uma referência opcional, já que a aquisição é apenas das peças.

Quanto ao item 07, cavalete, segue uma foto como referência, da marca *Poliarg*.

As marcas citadas são apenas uma referências, para auxílio na participação com a oferta de material condizente.



Adaptador plasjon modelo 101200



Cavalete Preto





Foto_Chave PLASSON



Luva de transição





Luva plasson modelo 101100

São Carlos, 06 de novembro de 2025

Diego Sanchez Mastrantonio
Pregoeiro
Portaria 097/2025