

**ESCLARECIMENTO 01 - Pregão Eletrônico nº 001/2026 - Processo nº 3679/2025**

**1) Qual será o volume solicitado a cada entrega do produto polí cloreto de Alumínio?**

Será solicitado o volume de **200.000 kg mensais**, dividido em entregas de aproximadamente **30.000 kg**, conforme descrito no Termo de Referência.

**2) Devemos considerar qual tipo de caminhão? TRUCK - de 10.200 litros até 12.800 litros? CARRETA - de 15.000 a 22.000 litros? Ou superior?**

Deverá ser considerado caminhão que atenda a entregas em torno de **30.000 kg**. No entanto, poderão ser aceitos caminhões de menor capacidade, desde que seja possível realizar entregas semanais totalizando aproximadamente **50.000 kg a 60.000 kg**.

**3) Será exigido visitas técnicas?**

Não será obrigatória a realização de visita técnica, conforme o item 5.2 no Termo de Referência - anexo I do edital.

**4) Há necessidade de algum equipamento em comodato?**

Não.

**5) No cadastramento da proposta, não deveremos identificar a empresa, conforme a Lei 14.133/2021?**

O **cadastramento** da proposta de preços no sistema eletrônico, se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado, observados a data e horário limite estabelecidos, como previsto no item 4.5 do edital.

A identificação da empresa arrematante, bem como, a marca/procedência do produto ofertado, obrigatoriamente, deverão constar na **proposta escrita atualizada**, a qual deverá ser apresentada após a sessão de disputa pelo licitante classificado em primeiro lugar (arrematante do lote), via correio eletrônico, como estabelecido nos itens 6.1.4, 10.1, 10.1.5 do edital.

**6) Quanto a Habilitação será enviada somente pelo vencedor após a disputa correto?**

Sim. A documentação de habilitação deverá ser apresentada após a sessão de disputa, pelo licitante classificado em primeiro lugar, juntamente com a proposta escrita atualizada, conforme os itens 6.1.4 e 10.1 e respectivos subitens do edital.

**7) Será exigido Ficha Técnica juntamente com o cadastro da proposta? Se sim poderá ser identificada com o timbre e assinatura da empresa?**

Não.

**8) Qual o fornecedor atual e valor praticado para os produtos licitados: PAC e Polímero?**

- **Cloreto de Polialumínio - PAC:** Vitta Química Indústria e Comércio LTDA, R\$ 1,71/kg;
- **Polieletrólito:** Ordep Produtos Saneantes LTDA, R\$ 10,65/kg.

São Carlos, 19 de janeiro de 2026.

**Ana Claudia Alcaide**  
Pregoeira